


## Hinweise zur dezentralen Entsorgung

### Absaugstutzen für abflusslose Sammelgruben

So bauen Sie den Stutzen richtig!



Bitte beachten Sie auch die Rückseite!

## Empfohlene Grubengröße von Abflusslosen Sammelgruben

Vorhalteleistung

25 Tage

Anzahl Personen	Größe der Sammelgrube
1	3,00 m <sup>3</sup>
2	6,00 m <sup>3</sup>
3	9,00 m <sup>3</sup>
4	*12,00 m <sup>3</sup>
5	*15,00 m <sup>3</sup>
6	*18,00 m <sup>3</sup>
7	*21,00 m <sup>3</sup>
8	*24,00 m <sup>3</sup>
9	*27,00 m <sup>3</sup>
10	*30,00 m <sup>3</sup>

\* Abflusslose Sammelgruben mit einem größeren Nutzinhalt als 10 m<sup>3</sup> sind genehmigungspflichtig. Die Genehmigung ist bei der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Oberhavel einzuholen.

**Bitte beachten Sie auch die Einhaltung der DIN 1986!**